



RU.461.2.1811.2021

Pan
Mariusz Rapacz
pełnomocnik
ul. Bukowska 54
32-050 Skawina

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice
Inwestor
ul. Tysiąclecia 42
31-610 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji trasy elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia wraz z lokalizacją słupa przy ul. Miśnieńskiej w Krakowie.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nawiązaniu do złożonego pisma wraz z załączonymi materiałami po dokonanej analizie informuje, że w zakresie przebiegu w pasie drogowym ul. Miśnieńskiej **uzgadnia** oraz **opiniuje pozytywnie** w pozostałym zakresie lokalizację trasy elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia wraz z lokalizacją słupa na działce nr 20/10 obr. NH-2 oraz przy ul. Miśnieńskiej w Krakowie, z następującymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Akceptuje się lokalizację projektowanej infrastruktury pokazaną na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
2. Informujemy, że przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE”. Projektowana infrastruktura nie może kolidować i musi pozostawać w zgodzie z założeniami w/w mpzp.
3. Realizacja zadania na warunkach podanych w piśmie znak RU.461.6.147.2021 z dnia 11.05.2021r. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich założeń w/w warunków – w tym uzgodnienie projektu wykonawczego z załączonym protokołem z Narady Koordynacyjnej WG-UMK.
4. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym.
5. Odcinki robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym przy zachowaniu ciągłości ruchu kołowego i pieszego. W czasie trwania robót ich

wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich.

6. W miejscach skrzyżowań i zblżeń do istniejącego uzbrojenia, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych.
7. Przekroczenie ulicy Miśnieńskiej projektowanym przyłączem, należy wykonać metodą bezrozkopową (przewiert), bez naruszania konstrukcji nawierzchni oraz innych elementów pasa drogowego, z zastosowaniem rury ochronnej.
8. Komory przewiertowe zlokalizować poza pasem drogowym.
9. Głębokość wykonania przewiertu winna zapewniać zachowanie odległości pionowej min 1.0 m mierząc w świetle od powierzchni jezdni do rury ochronnej.
10. Dla zakresu objętego uzgodnieniem uzyskać w tut. Zarządzie zgodę na wejście w teren.
11. O zamiarze prowadzenia prac poinformować tut. Zarząd z tygodniowym wyprzedzeniem.

POUCZENIE

1. Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjęte rozwiązania, ich zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualność map, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialność ponosi Projektant.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty pisma.

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Załączniki:

- 1) mapa w skali 1:500

Otrzymują:

1 x Adresat wraz z załącznikiem

1 x aa **RU** (66796/2021, ID: 2313794).