



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 2021-07-28

GD-17.6630.1626.2021

PROTOKÓŁ**z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28c,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

"GAMRAD" MARIUSZ RAPACZ
32-050 SKAWINA, UL. BUKOWSKA 54

występującego w imieniu inwestora:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE
31-610 KRAKÓW, OS. TYSIĄCLECIA 42

dotyczącego:

przyłącze oświetleniowe z lokalizacją słupa

zlokalizowanego:

Kraków, ul. Miśnieńska

jednostka ewidencyjna: Nowa Huta, obręb: 2

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu **2021-07-28** rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:			
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	ArcelorMittal Poland S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
2.	GAZ SYSTEM Andrzej Nobis	pozytywne bez uwag Brak uwag	
3.	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna Anna Pater	pozytywne bez uwag Brak uwag	
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. Dariusz Kupiec	pozytywne z uwagami Prace w miejscach zbliżeń z urządzeniami infrastruktury ciepłowniczej MPEC S.A. w Krakowie należy wykonywać ręcznie pod nadzorem Zakładu Eksploatacyjno-Produkcyjnego „Wschód”, ul. Kolorowe 11 tel. 12 646 51 40.	
5.	Netia Telekom Telmedia S.A. Lesław Augustyn	pozytywne bez uwag Brak uwag	
6.	Orange S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
7.	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie Krzysztof Kałwak	pozytywne bez uwag Brak uwag	
8.	Tauron Dystrybucja S.A. Marcin Doroż	pozytywne z uwagami Zachować normatywne odległości. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.	

9.	T-Mobile Polska S.A.	pozytywne bez uwag	
		Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
10.	UPC Polska Sp. z o.o.	pozytywne bez uwag	
		Należyście zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie	
11.	Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Monika Bazarnik	pozytywne z uwagami	
		Kabel energetyczny należy układać w odległości pionowej nie mniejszej niż 0,5m od istniejącej sieci wodociągowej. Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do sieci wodociągowej prowadzić pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych WMK. S.A.	
12.	Wydział Kształtowania Środowiska UMK Anna Głownia	pozytywne z uwagami	
		WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI – prace ziemne w pobliżu drzew wykonać metodą ręczną lub bezrozkopowo. Prace sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wiedzę z zakresu dendrologii popartą stosownym certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, Certyfikowanego Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, itp.)	
13.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa Robert Cebulski	pozytywne z uwagami	
		Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1811.2021 z dnia 29.06.2021r.	

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Z-ca Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej

Joanna Kotlarz
Starszy Inspektor
w Wydziale Geodezji

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)

